

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 203»

(МДОУ «Детский сад № 203»)

улица Серго Орджоникидзе, дом 37а, г. Ярославль, 150062

Телефон: 75-99-43, 35-00-80, тел/факс: 24-40-09

ОКПО 39181733 ОГРН 1027600621806

ИНН/КПП 7603013316/760301001

от 08 апреля 2022 г. № 49

### Отчет по устранению

выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности  
в МДОУ «Детский сад № 203»

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	Декларация пожарной безопасности (регистрационный № 78401364-ГО-7Ю от 10.05.2016г.) не уточнена или не разработана вновь, т.к. изменены содержащиеся в ней сведения, а также изменены требования "пожарной безопасности (отменены: правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390, СНиП 21-01-97*)	Выполнено
2	С работниками учреждения не проводится вводный противопожарный инструктаж	Выполнено
3	Отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного	Выполнено
4	Не проведены эксплуатационные испытания наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре	Выполнено
5	В качестве первичных средств пожаротушения для учреждения (общественное здание) применяются огнетушители ОУ-2, ОУ-3. При выборе типа огнетушителей не учтены физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимосвязь с огнетушащими веществами; огнетушащая способность огнетушителя, класс пожара.	Выполнено
6	Помещения прачечной (литер Б) не обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX ППР в РФ и приложения № 1 (имеются огнетушители ОУ-5 и ОУ-2). При выборе типа огнетушителей не учтены физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимосвязь с огнетушащими веществами; огнетушащая способность огнетушителя, класс пожара.	Выполнено
7	Не перезаряжен порошковый огнетушитель (порядковый № 16) - индикатор давления в «красной зоне»	Выполнено

8	В здании отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	Не выполнено
9	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения складского назначения (бельевая) (помещение № 12 1-го этажа по техническому паспорту инв. № 25799) с обозначением категории и класса зоны на входной двери помещения с наружной стороны	Выполнено
10	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения (пожарный гидрант) не обозначено указателем со светоотражающей поверхностью, либо световым указателем, подключенным к сети электроснабжения	Выполнено

Заведующий МДОУ «Детский сад № 203»



Н.В. Гречина