



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул.Бабица, 12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail: ondgorod@mail.ru)

Предписание № 206/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 203»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Ярославля по пожарному надзору №206 от «07» августа 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «14» августа 2017 года по 10 час. 00 мин. «25» августа 2017 года государственным инспектором г.Ярославля по пожарному надзору Лагузовой Юлией Анатольевной проведена плановая (внеплановая) выездная проверка по соблюдению на объекте защиты МДОУ «Детский сад № 203», осуществляющего деятельность по адресу: г. Ярославль, ул.Серго Орджоникидзе, д.37а обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии заведующего МДОУ «Детский сад № 203» Гречиной Н.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется с нарушениями нормативных документов: противопожарные инструктажи проводятся не по специальным программам.	ст. 1, ст. 2, ст. 25, ст. 37 ФЗ № 69; п. 3 ППР в РФ; п.п. 4, 6 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации» (приказ МЧС России от 12.12.2007 г. № 645)	01.09.2018г.	
2.	Не предусмотрено специально оборудованное помещение (с наличием наглядных пособий и учебно-методических материалов) для проведения вводного инструктажа.	ст. 1, ст. 2, ст. 25, ст. 37 ФЗ № 69; п. 3 ППР в РФ; п. 13 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации» (приказ МЧС России от 12.12.2007 г. № 645)	01.09.2018г.	
3.	На дверях подсобного помещения (помещение № 39 на 2-м этаже согласно тех. паспорту), используемого для складирования веществ и материалов не указана категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 8	статья 1,2 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", п.п. 20, 339 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 О противопожарном режиме	01.09.2018г.	

	Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Не произведен расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности подсобного помещения в соответствии с материалами, складываемыми в помещениях.	(далее ППР в РФ)		
4.	Огнетушитель в помещении кухни расположен на высоте более 1,5 м.	ст.1; ст.2 Федерального закона РФ № 69-ФЗ; п.480 ППР в РФ	01.09.2018г.	
5.	На дверях складского помещения (помещение № 10 согласно тех.паспорта), расположенного в здании хозблока не указана категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Не произведен расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности складского помещения	статья 1,2 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", п.п. 20 далее ППР в РФ	01.09.2018г.	
6.	В складском помещении (помещение № 10 согласно тех.паспорта) здания хозблока светильник не оборудован колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника	статья 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", п. 42 в ППР в РФ	01.09.2018г.	
7.	В помещении теплоузла здания хозблока допущено хранение посторонних предметов	статья 1,2 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", п. 23 б ППР в РФ	01.09.2018г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Лагузова Ю.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«25» августа 20 17 г.

Предписание для исполнения получил:

25.08.2017

(подпись)

«25» августа 20 17 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



М.Л.П.*

Гуреев А. В.
(должность, фамилия, инициалы)