



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул.Бабича, 12, тел.: (4852) 56-11-58, e-mail:ondgorod@mail.ru)

Предписание № 24/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад № 203»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева А.А. от «01» февраля 2021 года № 24, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час. 30 мин. «15» февраля 2021 года по 15 час. 00 мин. «26» февраля 2021 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Яшиной Анной Юрьевной проведена плановая выездная проверка по соблюдению на объекте защиты муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 203» (далее- МДОУ «Детский сад № 203»), осуществляющего деятельность по адресу: г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д.37а обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии Заведующего Гречиной Н.В., заместителя заведующего по АХР Дашковской Т.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Декларация пожарной безопасности (регистрационный № 78401364-ТО-710 от 10.05.2016г.) не уточнена или не разработана вновь, т.к. изменены содержащиеся в ней сведения, а также изменены требования пожарной безопасности (отменены: правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390, СНиП 21-01-97*)	ч.6 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приказ МЧС России от 16.03.2020г. № 171	15.03.2022г.	
2.	С работниками учреждения не проводится вводный противопожарный инструктаж	п. 3 правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением	15.03.2022г.	

		Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479) (далее -ППР в РФ); п.9, п.10, п.11 Приказа МЧС России от 12.12.2007г. № 645		
3.	Отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного	п. 30 ППР в РФ	15.03.2022г.	
4.	Не проведены эксплуатационные испытания наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре	п. 17 (б) ППР в РФ	15.03.2022г.	
5.	В качестве первичных средств пожаротушения для учреждения (общественное здание) применяются огнетушители ОУ-2, ОУ-3. При выборе типа огнетушителей не учтены физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимосвязь с огнетушащими веществами; огнетушащая способность огнетушителя, класс пожара.	п. 60, п.395, п.397, прил.1 ППР в РФ	15.03.2022г.	
6.	Помещения прачечной (литер Б) не обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX ППР в РФ и приложения № 1 (имеются огнетушители ОУ-5 и ОУ-2). При выборе типа огнетушителей не учтены физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимосвязь с огнетушащими веществами; огнетушащая способность огнетушителя, класс пожара.	п. 60, п.395, п.397, прил.1 ППР в РФ	15.03.2022г.	
7.	Не перезаряжен порошковый огнетушитель (порядковый № 16) – индикатор давления в «красной зоне»	п. 60 ППР в РФ	15.03.2022г.	
8.	В здании отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	п. 37 ППР в РФ; СП 52.13130.2016 п. 7.6.1, п. 7.6.3	15.03.2022г.	
9.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения складского назначения (бельевая) (помещение № 12 1-го этажа по техническому паспорту инв. № 25799) с обозначением категории и класса зоны на входной двери помещения с наружной стороны	п. 12 ППР в РФ	15.03.2022г.	

10.	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения (пожарный гидрант) не обозначено указателем со светоотражающей поверхностью, либо световым указателем, подключенным к сети электроснабжения	п. 48 ППР в РФ	15.03.2022г.	
-----	--	----------------	--------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Яшина А.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«26» февраля 20 21 г.



Предписание для исполнения получил:


(подпись)


(должность, фамилия, инициалы)

«26» февраля 20 21 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору